



Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI VOLPIANO

DOMANDA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE PER UN
IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI E DI
RECUPERO FLUIDI REFRIGERANTI

TAZZETTI S.p.a.



Data:
24/02/2025

Scala:
1:500

Revisione:
01/2025

Disegnatore:
A.M.



SELE LEGALE: Corso Europa 600/A,
Volpiano (TO)
SEDE OPERATIVA: Corso Europa 600/A,
Volpiano (TO)
Progettisti:

Planimetria generale

Tavola:

01

AREA STOCC.	EER	GRUPPO	QUANTITÀ (t)
G	160505 140601* 160504	gas	138
M	130204* 130205* 130206* 130207* 130208* 130306* 130307* 130308* 130309* 130310* 060203* 140602* 140603* 161001* 160114* 160303* 160305* 160506* 160507* 160508*	oli pericolosi liquidi pericolosi solidi/liquidi pericolosi	16
X W1	160211* 160213*	apparecchiature	14
I W2	160214	apparecchiature	20
L	160112 170904	solidi non pericolosi	335
N	060314 160115 160304 160306 160509	liquidi non pericolosi solidi/liquidi non pericolosi	34



SIGLA SERBATOI	SERVIZIO	SOSTANZA	CAPACITÀ TOT (m³)
LIFE 1 ÷ 4	Stoccaggio prodotto da distillare o puro	gas liquefatti altamente infiammabili (H220)	200
ST01 ÷ ST02			100
ST03 ÷ ST06	Stoccaggio prodotto puro o in miscela	Gas liquefatti altamente infiammabili (H220) Prodotti a base HFC e HFO (gas infiammabili cat. 1B H221)	200
SF1 ÷ SF11	stoccaggio miscela da distillare o prodotto distillato		275
SF12	stoccaggio GPL per caldaia	GPL	25
SF14 ÷ SF22	Stoccaggio prodotto puro o in miscela	Gas liquefatti altamente infiammabili (H220) Prodotti a base HFC e HFO (gas infiammabili cat. 1B H221)	450
SF23	serbatoio mantenuto vuoto per ricevimento in caso di emergenza	Idoneo per ricevere qualunque gas liquefatto presente negli altri serbatoi	50
SF24 ÷ SF30	stoccaggio prodotto puro o in miscela	Prodotti a base HFC e HFO (gas infiammabili cat. 1B H221)	350