

2020

*Relazione annuale relativa al
funzionamento e alla
sorveglianza dell'impianto*



Relazione Tecnica annuale - Anno 2020

Relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto

In ottemperanza alla D.D. n.353-28635/2018



Sede stabilimento:

Via Paolo Gorini 50

10137 – Torino (TO)

2020	0	16/04/2020		
Ed.	Rev.	Data		Pag. 1/20

Sommario

1	Premessa.....	3
2	Quadro Legislativo.....	4
3	Processo.....	5
3.1	Descrizione dell'impianto.....	5
3.1.1	Conferimento e combustione	5
3.1.2	Trattamento fumi	6
3.1.3	Ciclo termico e generatore elettrico.....	7
3.1.4	Sistema di monitoraggio delle emissioni (SME)	8
3.2	Principali dati di esercizio	10
3.2.1	Periodi di esercizio	10
3.2.2	Rifiuti conferiti	10
3.2.3	Rifiuti prodotti	11
3.2.4	Energia	11
3.2.5	Consumo reagenti	11
3.2.6	Consumo acqua	12
3.2.7	Gas metano.....	12
4	Emissioni in atmosfera.....	13
4.1	Monitoraggio in continuo	13
4.2	Monitoraggio periodico	15
4.3	Campionamento in continuo IPA e diossine.....	17
4.4	Confronto tra Flussi di massa autorizzati in AIA e Flussi di massa reali	17
5	Monitoraggio acque reflue	18
6	Monitoraggio periodico acque di falda	20
7	Conclusioni	20

1 Premessa

La presente relazione è redatta per l'Autorità Competente (AC) ai sensi dell'Articolo 237 septiesdecies, c.5 del D.Lgs.152/06 e del punto 2.1.29 della Det. 353-28635/2018 (AIA TRM), e descrive l'andamento dell'impianto di termovalorizzazione di TRM S.p.A. relativamente al periodo compreso tra il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre 2020.

Il decreto prevede che TRM, in qualità di gestore dell'impianto, predisponga annualmente una relazione sul funzionamento e sulla sorveglianza dell'impianto relativa all'anno precedente.

All'interno della relazione vengono riportate, per il periodo considerato, le informazioni relative a:

- periodi di funzionamento dell'impianto;
- tipologia e quantità di rifiuti conferiti in impianto e dei principali residui prodotti;
- energia utilizzata e prodotta dall'esercizio dell'impianto;
- combustibili ausiliari utilizzati e reagenti per il trattamento dei fumi;
- utilizzo dell'acqua;
- valutazione dei risultati delle misure sulle emissioni in atmosfera in riferimento ai valori limite di emissione;
- statistiche relative ai superi dei limiti previsti come definito dal D.Lgs. 152/06.

2 Quadro Legislativo

Il panorama legislativo a cui l'impianto è stato sottoposto nell'anno 2020 è il seguente:

- ✓ **Decreto Legislativo N. 152 del 03/04/06 “Testo Unico Ambientale” e successive modifiche ed integrazioni** (di seguito *D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*) – “Norme in materia Ambientale”

3 Processo

3.1 Descrizione dell'impianto

L'impianto è autorizzato ad incenerire rifiuti solidi urbani residui dopo la raccolta differenziata e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, compresi i sovralli degli impianti di recupero rifiuti urbani e valorizzazione della raccolta differenziata.

Per garantire flessibilità ed efficienza di esercizio, l'impianto è articolato su tre linee gemelle, accomunate esclusivamente dai sistemi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e dalla turbina a vapore.

A far data del 16/7/15 TRM ha ottenuto con provvedimento n.135-22762/2015 della Città Metropolitana di Torino l'autorizzazione a saturazione del carico termico.

3.1.1 Conferimento e combustione

Il rifiuto è conferito all'impianto tramite gli automezzi delle aziende che ne curano la raccolta. Prima di entrare in impianto, quando ancora si trova sugli automezzi di conferimento, il rifiuto è sottoposto al controllo radioattività tramite un sistema di monitoraggio dinamico a portale.

La pesatura degli automezzi ed il controllo radioattività sono effettuati sui mezzi di trasporto rifiuti sia in ingresso sia in uscita dall'impianto. Ogni veicolo che conferisce rifiuti è univocamente identificato ed il carico è registrato automaticamente dal software di controllo e gestione dei rifiuti. Gli automezzi di conferimento, dopo la pesatura, raggiungono l'avanfossa, un locale coperto antistante le bocche di scarico. Tale locale rimane in lieve depressione per evitare la fuoriuscita di odori. Tutti i rifiuti vengono scaricati in una fossa chiusa direttamente dagli automezzi, ribaltabili o dotati di mezzi propri di espulsione.

All'interno della fossa i rifiuti sono mescolati tramite 2 carriponte con benna a polipo della capacità di 12m³ ciascuna. Le benne servono anche a trasferire il rifiuto dalla fossa alle tre tramogge di carico (una per ciascuna linea di combustione) che convogliano il rifiuto nei forni. Il rifiuto, all'interno della tramoggia e del canale di carico, isola la camera di combustione dal vano fossa, evitando ritorni di fiamma. Anche il vano fossa è in depressione rispetto all'esterno.

Il carroponte e la benna sono manovrati da un gruista, la cui cabina è posta su un lato del vano della fossa, in posizione rialzata e con ampia vetrata, in modo da consentire la totale visibilità della fossa. La cabina è dotata anche di monitor a circuito chiuso per dare al gruista un ulteriore grado di sorveglianza sulle tramogge di carico.

Il rifiuto, dopo essere entrato in caldaia dalla tramoggia di carico, è spinto da un alimentatore oleodinamico a cassetto sulla griglia di combustione. Essa è del tipo "mobile", ovvero un piano inclinato di barrotti fissi e mobili alternati, atti a rimestare ed a far scivolare il rifiuto verso il basso durante la combustione.

Le scorie di combustione sono raccolte in fondo alla griglia e convogliate allo spegnimento in apposite "gondole" piene d'acqua; quindi vengono stoccate in una fossa dedicata e inviate a recupero tramite automezzi. Tali scorie sono classificate come non pericolose. Le ceneri più leggere sono invece parzialmente raccolte nella seconda parte della caldaia, sotto gli scambiatori convettivi, attraverso tramogge dedicate e sono stoccate in appositi sili. Tali ceneri sono classificate come pericolose.

Il combustibile è costituito dal rifiuto stesso. L'aria primaria di combustione (aspirata dalla fossa rifiuti) è preriscaldata con vapore spillato dal ciclo; è quindi insufflata sotto la griglia e, attraverso le sue maglie, raggiunge la prima zona di combustione, dove il rifiuto comincia a bruciare. Successivamente i gas così liberati raggiungono la seconda zona di combustione, sopra la griglia,

dove è insufflata l'aria comburente secondaria; essa è prelevata dal locale caldaie, preriscaldata e mandata a completare la combustione.

I fumi attraversano quindi le sezioni radianti della caldaia, costituite da pareti membranate in cui evapora l'acqua del ciclo termico e, dopo una doppia svolta ad U, arrivano nella zona convettiva orizzontale dove scambiano calore con successivi fasci tubieri (surriscaldatori ed economizzatori) sempre percorsi internamente da acqua o vapore. Infine sono avviati alla fase di depurazione.

La norma prevede che i fumi di combustione permangano ad una temperatura superiore ad 850°C per un tempo maggiore di 2 s nella zona di post-combustione situata nel primo canale radiante, sopra la griglia di combustione. Per poter rispettare sempre questa condizione sono presenti dei bruciatori ausiliari a gas naturale che entrano in funzione qualora la temperatura dei fumi tenda a scendere al di sotto di 850°C. La temperatura di esercizio ordinaria è di circa 1.000°C.

La potenzialità di ciascuna caldaia è (al massimo carico, MCR):

- Portata di rifiuto alimentato: 22,50 t/h (considerando un PCI di 11.000 kJ/kg)
- Carico termico: 68,75 MW_t

3.1.2 Trattamento fumi

I sistemi di trattamento fumi trattengono le sostanze inquinanti, successivamente smaltite in impianti dedicati, oppure le trasformano in sostanze innocue prima di reimmetterle nell'ambiente.

Le principali sostanze inquinanti presenti nei fumi sono le seguenti:

- Gas acidi (HCl, HF, SO_x)
- Ammoniaca (NH₃)
- Metalli pesanti
- Microinquinanti organici (PCDD/F, IPA)
- Ossidi di azoto (NO_x)
- Incombusti
- Polveri e particolato

I dispositivi di trattamento fumi presenti sono i seguenti:

- Elettrofiltro
- Reattore a secco
- Filtro a maniche
- Reattori SCR

L'*elettrofiltro* consta di tre stadi, ciascuno dei quali genera un campo elettrico indipendente che attrae polveri e particolato; questi aderiscono alle piastre dell'elettrofiltro che vengono periodicamente ripulite con un sistema meccanico a percussione che fa cadere le ceneri nelle tramogge sottostanti. Tali ceneri sono stoccate in sili appositi (insieme a quelle provenienti dalla zona convettiva della caldaia) ed inviate agli impianti di smaltimento/recupero tramite automezzi.

Nel *reattore a secco* sono abbattuti i gas acidi, le diossine, i furani e i metalli pesanti; ciò avviene grazie all'immissione ed alla miscelazione nei fumi di reagenti in forma di polveri: bicarbonato di sodio (NaHCO₃) e carboni attivi. Essi trattengono le sostanze inquinanti o reagiscono con esse producendo composti gassosi non pericolosi che vengono espulsi dal camino (CO₂, H₂O, N₂) e residui solidi pericolosi trattenuti dal successivo filtro a maniche.

I reagenti sono iniettati e miscelati ai fumi grazie a condotti progettati in modo tale da aumentare la turbolenza del flusso favorendo le reazioni; i sali sodici prodotti dalle reazioni di abbattimento sono genericamente indicati come PSR.

Il *filtro a maniche* ha il compito di raccogliere il PSR prodotto nel reattore a secco (anch'esso in forma di polveri). Esso consiste in una batteria di maniche, con membrane in PTFE, suddivise in 6 moduli, ciascuno dei quali è indipendente ed escludibile dal flusso in caso di manutenzione. La pulizia delle maniche avviene in maniera periodica, durante il servizio, tramite impulsi d'aria compressa in contropressione che scuotono le maniche fino a far cadere le polveri depositate sulla loro superficie nelle tramogge sottostanti. Il PSR è stoccato in appositi sili e periodicamente prelevato per l'invio al recupero.

L'ampia superficie di contatto tra i fumi e le maniche del filtro generata dalle microporosità del tessuto di cui sono costituite, contribuisce ad aumentare il grado di avanzamento delle reazioni di depurazione cominciate nel reattore a secco ed incrementa sensibilmente l'efficienza di tutto il processo di trattamento fumi.

Nel *reattore SCR* sono abbattuti gli ossidi di azoto (NO_x). Ciascuna linea di termovalorizzazione è dotata di una batteria di tre reattori SCR in parallelo. A monte della batteria, nei fumi provenienti dal filtro a maniche sono miscelati gas contenenti ammoniaca; tali gas, a loro volta, provengono da un reattore separato, dove urea in soluzione acquosa è decomposta a dare NH_3 grazie al calore prodotto da un bruciatore a gas naturale. La miscela di fumi e gas ammoniacali entra poi nei tre reattori, dove l'ammoniaca abbatte gli NO_x dei fumi reagendo con essi grazie a delle sostanze catalizzatrici (ossidi di Vanadio, Titanio e Tungsteno) presenti sulle superfici ceramiche del reattore.

Per garantire un intimo contatto tra le sostanze reagenti ed i catalizzatori, i catalizzatori sono depositati su dei setti a nido d'ape (honeycomb). Tali setti sono ripuliti periodicamente dalle polveri con un sistema ad aria compressa o tramite rigenerazione termica. In particolare, quest'ultima consiste nel passaggio (in successione attraverso ciascuno dei tre reattori della batteria) di un flusso di gas a circa 300°C , generati da un bruciatore a metano posto a monte degli stessi.

Per permettere una migliore rimozione dei gas acidi, nel 2020 si è aggiunto ai dispositivi di trattamento descritti un sistema finalizzato all'immissione, direttamente nelle camere di combustione delle tre linee di impianto, di un sorbente dolomitico ad alta superficie specifica a base di idrossido di calcio e magnesio. L'iniezione di calce di tipo magnesiaco permette un maggior controllo dei picchi di acidità e una parziale rimozione degli inquinanti acidi (HCl , SO_2 , SO_3 , HF).

Il sistema di trattamento fumi termina con il ventilatore di aspirazione, che mantiene in depressione l'intera linea a partire dalla caldaia. Attraverso un silenziatore i fumi giungono poi alla canna fumaria da cui sono espulsi in atmosfera. A monte del ventilatore uno scambiatore preleva calore dai fumi per immetterlo nel ciclo termico.

3.1.3 Ciclo termico e generatore elettrico

Nelle tre caldaie i fumi prodotti dalla combustione del rifiuto lambiscono le pareti membranate e gli scambiatori al cui interno passa l'acqua del ciclo termico. Essa vaporizza e trasporta l'energia termica così assorbita fino alla turbina per la produzione di energia elettrica; il vapore esausto dallo stadio di bassa pressione della turbina è poi riportato allo stato liquido in un condensatore e re-immesso negli scambiatori delle caldaie per ricominciare il ciclo. Tutto il sistema è integrato con una serie di scambiatori e dispositivi di trattamento del vapore atti a massimizzare il recupero energetico ed il rendimento del ciclo termico.

Il fluido di trasporto del calore nel circuito chiuso è acqua demineralizzata. Il ciclo con cui essa evolve nel circuito è di tipo Rankine surriscaldato. Le condizioni di funzionamento possono essere diverse. Quella nominale (MCR) prevede la produzione della sola elettricità con tre caldaie funzionanti. Tuttavia l'impianto è previsto per funzionare a regimi diversi: cogenerazione di elettricità e calore per teleriscaldamento (TLR); sola produzione di calore per TLR; marcia ridotta con 2 o una sola caldaia attiva; ecc...

Le caratteristiche del ciclo termico a vapore sono (in condizioni di MCR):

- Temperatura nominale: 420 °C
- Pressione nominale uscita caldaie: 60 bar(a)
- Energia termica assorbita nelle caldaie: 206 MW_t
- Energia elettrica lorda prodotta: 65 MW_e (nell'ipotesi di sola produzione elettrica)
- Energia elettrica lorda prodotta: 41 MW_e con contemporanea fornitura di 106 MW di calore per il teleriscaldamento (in assetto cogenerativo)

La produzione di energia elettrica da parte dell'impianto avviene nel generatore collegato alla turbina del ciclo termico. La trasmissione della coppia motrice dalla turbina al generatore avviene tramite accoppiamento rigido. Nella sottostazione elettrica la tensione del generatore è innalzata a 220 kV da opportuni trasformatori elevatori. Tale sottostazione svolge la funzione di connessione tra l'impianto e la rete elettrica esterna, consentendo il passaggio dell'energia nei due sensi (da e verso l'impianto). Nella sottostazione è previsto un gruppo di misure fiscali con lo scopo di contabilizzare sia l'energia prelevata dalla rete che quella immessa.

Il ciclo termico necessita di un sistema che condensi il vapore in uscita dalla turbina prima di reimmetterlo in caldaia. Ciò è realizzato nel condensatore, uno scambiatore a fascio tubiero attraverso cui il vapore del ciclo cede calore ad un circuito d'acqua di raffreddamento; tale acqua è poi inviata alle torri di raffreddamento, dove, per contatto diretto con l'aria atmosferica, cede ad essa il calore prelevato dal ciclo termico sotto forma di energia e di vapore. L'acqua di raffreddamento si raccoglie poi in apposite vasche poste sotto le torri e, dopo essere stata reintegrata della frazione dispersa in atmosfera, viene pompata nuovamente nel circuito di raffreddamento.

3.1.4 Sistema di monitoraggio delle emissioni (SME)

Ogni linea dispone del proprio camino; il sistema di monitoraggio delle emissioni comprende, per ciascuna linea, le seguenti misure in continuo:

- polveri
- CO
- HCl
- HF
- NH₃
- NO_x
- SO₂
- COT

Sono inoltre presenti le misure di portata, umidità, temperatura e ossigeno.

Ad esclusione della misura delle polveri, di portata e temperatura, tutte le altre misure sono ridondate: sono cioè presenti due serie identiche di analizzatori su ciascuna linea. Ciò consente di massimizzare la disponibilità dei dati durante, ad esempio, le attività di calibrazione degli strumenti, in quanto è possibile fare affidamento sul secondo strumento installato.

Gli strumenti sopra indicati misurano i valori emissivi che vengono confrontati con i limiti di legge per consentire la verifica del rispetto degli stessi (misure di carattere fiscale).

Sono inoltre presenti strumenti di campionamento o misura a carattere conoscitivo; in particolare:

- ogni camino è dotato di un campionatore automatico in continuo per l'analisi dei microinquinanti organici (PCDD/F, IPA);
- ogni camino è inoltre dotato di strumentazione per la misura del mercurio.

Il sistema di monitoraggio si completa con una serie di strumenti installati direttamente in caldaia o a monte del sistema di trattamento fumi al fine di consentire una gestione ottimale della combustione e un dosaggio accurato dei reagenti.

In cabina analisi sono installati i PC di controllo dei dati a loro volta remotizzati in sala controllo per una maggiore comodità e tempestività di consultazione da parte delle squadre di conduzione.

3.2 Principali dati di esercizio

Nel seguito sono presentati i principali dati di esercizio relativi al periodo di attività dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020.

3.2.1 Periodi di esercizio

Il numero di ore di funzionamento delle 3 linee dell'impianto di TRM S.p.A., nel corso dell'anno 2020, è indicato nella Tabella 1.

Linea	Ore di funzionamento
1	7.605
2	8.524
3	8.071,5

Tabella 1 – Periodi di esercizio – Anno 2020

3.2.2 Rifiuti conferiti

I rifiuti conferiti presso l'impianto nel corso dell'anno 2020 e le relative quantità sono elencati nella Tabella 2 di seguito riportata:

Codice	Descrizione rifiuto	Quantità (t)
150102	Imballaggi in plastica	44,29
150106	Imballaggi in materiali misti	487,62
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	3,08
190501	Frazione non compostata	2.396,04
190801	Vaglio	2.032,89
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	15.496,22
191204	Plastica e gomma	2.732,97
191210	Rifiuti combustibili (CDR)	1.950,07
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	110.843,55
200101	Carta e cartone	866,31
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	1.022,37
200110	Abbigliamento	2,10
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	66,37
200201	Rifiuti biodegradabili	222,07
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	21,05
200301	Rifiuti urbani non differenziati	426.474,34
200302	Rifiuti dei mercati	5.445,4
200303	Residui della pulizia stradale	326,40
Totale		570.433,14

Tabella 2 – Rifiuti conferiti – Anno 2020

3.2.3 Rifiuti prodotti

I principali rifiuti prodotti dal trattamento di termovalorizzazione sono riportati nella Tabella 3 con le relative quantità prodotte nell'anno 2020:

Codice	Descrizione rifiuto	Quantità (t)
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	ca. 3.310
190107	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	ca. 9.347
190112	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	ca. 118.880
190113	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	ca. 11.557
Totale		ca. 143.095

Tabella 3 – Rifiuti Prodotti - Anno 2020

3.2.4 Energia

3.2.4.1 Energia prodotta

Nel corso del 2020 l'impianto ha prodotto una quantità di energia elettrica pari a ca. 434.325 MWh, di cui:

Energia Ceduta alla rete	ca. 366.972 MWh
Energia per Autoconsumo	ca. 67.353 MWh

Tabella 4 – Energia Elettrica - Anno 2020

Nell'anno 2020 è inoltre proseguita la fornitura di calore per il teleriscaldamento, per una produzione in assetto cogenerativo di circa 34.845 MWh.

3.2.4.2 Energia elettrica prelevata

Nel corso del 2020, inoltre, l'impianto ha prelevato dalla rete esterna una quantità di energia elettrica pari a 530 MWh.

3.2.5 Consumo reagenti

Le quantità di reagenti consumate nel corso dell'anno 2020 per le attività condotte nell'impianto di TRM S.p.A. sono elencate nella Tabella 5:

Reagente	Descrizione utilizzo	Quantità (t)
Bicarbonato di sodio	Trattamento Fumi	ca. 11.095
Carbone attivo	Trattamento Fumi	ca. 746
Urea 45% (Soluzione acquosa)	Trattamento Fumi	ca. 1.543
Ipoclorito di Sodio	Torri Evaporative	ca. 116
Anticrostante/Disperdente	Torri Evaporative	ca. 17
Acido solforico 60-65% (Soluzione acquosa)	Torri Evaporative	ca. 369
Anticorrosivo	Torri Evaporative	ca. 8
Deossigenante	Ciclo termico	ca. 3
Antincrostante	Impianto Acqua DEMI	ca. 0,23
Ammoniaca in soluzione acquosa	Trattamento fumi	ca. 28
Calce magnesiacca	Trattamento fumi	ca. 553

Tabella 5 – Consumo Reagenti - Anno 2020

3.2.6 Consumo acqua

Il processo di incenerimento e di trattamento fumi avviene completamente a secco, ossia senza l'utilizzo di acqua e, conseguentemente, senza la possibilità che l'acqua venga a contatto con i rifiuti o con i fumi di combustione. Il fabbisogno d'acqua, per quanto concerne la parte di processo, è limitato al raffreddamento del ciclo termico ed ai reintegri dello stesso. I prelievi dell'acqua ad uso industriale avvengono dall'acquedotto industriale SAP, che approvvigiona acqua non potabile attraverso un campo pozzi presente in zona.

L'acqua ad uso civile è invece destinata alle utenze degli uffici e viene approvvigionata attraverso l'acquedotto SMAT.

Flusso	Quantità (m ³)
Prelievo acqua ad uso industriale	ca. 1.296.515
Prelievo acqua ad uso civile	ca. 4.328
Scarico acqua ad uso industriale	ca 178.840
Scarico acqua ad uso civile	ca. 4.328

Tabella 6 – Consumo di Acqua - Anno 2020

3.2.7 Gas metano

Il gas metano viene utilizzato nei forni di impianto principalmente per i seguenti scopi:

- riscaldamento per la fase di accensione;
- mantenimento della temperatura durante la fase di spegnimento;
- accensioni sporadiche per il supporto della combustione;
- dissociazione urea.

Il gas prelevato dalla rete SNAM nel periodo 1/1/2020 - 31/12/2020 ammonta a ca. 3.288.871 Sm³.

4 Emissioni in atmosfera

Nel seguito del capitolo sono presentate le statistiche e le elaborazioni relative alle emissioni registrate nel corso del 2020.

La normativa di settore e l'Autorizzazione prevedono la sorveglianza delle emissioni attraverso un'attività di monitoraggio in continuo e un'attività di monitoraggio periodico.

4.1 Monitoraggio in continuo

L'impianto TRM è dotato, conformemente alle prescrizioni autorizzative, della rilevazione in continuo di HCl, CO, NO_x, SO₂, COT, Polveri, HF ed NH₃.

I valori limite di emissione giornalieri e semiorari con i quali confrontare i dati prodotti dallo SME nel periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, sono quelli fissati dalla Determinazione della Provincia di Torino n.27-3956/2012 e, dal 21/11/18, dalla Determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 353-28635/2018. La Tabella 7, Tabella 8 e Tabella 9 forniscono le statistiche emissive per l'anno 2020, con riferimento alle misure in continuo di carattere fiscale.

CONFRONTO CON I VALORI LIMITE DI EMISSIONE SEMIORARI (AIA Tab.4 col. B e C e Tab.7 col. B)					
LINEA 1					
Parametri	Valori Limite (mg/Nm ³)		N° medie valide	N° superamenti col. 100%	% rispetto col. 97%
	100%	97%			
HCl	60	10	15193	3	99,48
CO	100	n.a.	15193	62	n.a.
NO _x	400	200	15193	0	99,86
SO ₂	200	50	15193	0	100
COT	20	10	15190	3	100
Polveri	30	10	15187	0	100
HF	4	2	15193	1	100
NH ₃	15	5	15193	2	99,75
LINEA 2					
Parametri	Valori Limite (mg/Nm ³)		N° medie valide	N° superamenti col. 100%	% rispetto col. 97%
	100%	97%			
HCl	60	10	17047	0	99,75
CO	100	n.a.	17047	59	n.a.
NO _x	400	200	17047	0	99,80
SO ₂	200	50	17047	0	100
COT	20	10	17044	0	100
Polveri	30	10	17045	0	100
HF	4	2	17047	5	99,94
NH ₃	15	5	17047	0	99,64

CONFRONTO CON I VALORI LIMITE DI EMISSIONE SEMIORARI (AIA Tab.4 col. B e C e Tab.7 col. B)					
LINEA 3					
Parametri	Valori Limite (mg/Nm ³)		N° medie valide	N° superamenti col. 100%	% rispetto col. 97%
	100%	97%			
HCl	60	10	16135	0	99,81
CO	100	n.a.	16135	24	n.a.
NO _x	400	200	16135	0	99,90
SO ₂	200	50	16135	0	100
COT	20	10	16133	0	100
Polveri	30	10	16133	0	100
HF	4	2	16135	0	100
NH ₃	15	5	16135	0	100

Tabella 7 – Statistiche Medie Semiorarie - Anno 2020

CONFRONTO CON I VALORI LIMITE DI EMISSIONE GIORNALIERI (AIA Tab.4 col. A e Tab.7 col. A)										
Parametri	Valori Limite (mg/Nm ³)	LINEA 1			LINEA 2			LINEA 3		
		Media annua	Superamenti medie giornaliere		Media annua	Superamenti medie giornaliere		Media annua	Superamenti medie giornaliere	
			N°	%		N°	%		N°	%
HCl	5	1,89	0	0	1,36	0	0	1,56	0	0
CO	50	9,13	0	0	8,87	0	0	6,77	0	0
NO _x	70	44,24	0	0	48,75	0	0	46,16	0	0
SO ₂	10	0,10	0	0	0,41	0	0	0,09	0	0
COT	10	0,28	0	0	0,55	0	0	0,63	0	0
Polveri	5	0,41	0	0	0,03	0	0	0,05	0	0
HF	0,5	0,13	0	0	0,12	0	0	0,00	0	0
NH ₃	5	1,16	0	0	1,29	0	0	0,97	0	0

Tabella 8 - Statistiche Emissioni Giornaliere - Anno 2020

Riepilogo superamenti secondo D.Lgs.152/06 al 31/12/2019			
	LINEA 1	LINEA 2	LINEA 3
N° di semiore con superamento dei limiti	12	5	0
N° massimo ammesso di semiore con superi	120	120	120

Tabella 9 – Superamenti - Anno 2020

I dati emissivi registrati nel corso del 2020 evidenziano una buona continuità del quadro emissivo rispetto all'anno precedente. Con riferimento al mercurio i dati registrati per l'anno 2020 forniscono i valori medi riportati nella seguente tabella:

Valori medi annuali Hg ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)			
Valore di riferimento	LINEA 1	LINEA 2	LINEA 3
50	7,22	12,88	9,38

Tabella 10 – Medie annuali Hg - Anno 2020

4.2 Monitoraggio periodico

L'Autorizzazione TRM (p.2.5.7) prescrive un controllo di carattere fiscale su metalli, diossine e IPA con cadenza quadrimestrale. A partire dal 1 gennaio 2016, a seguito degli aggiornamenti normativi connessi al D.Lgs. 46/14, è stata effettuata anche la misurazione dei PCB-DL (Policlorobifenili – Dioxin Like).

Per le tre Linee i controlli sono stati effettuati nei mesi di Febbraio, Giugno e Ottobre; i risultati sono riportati in Tabella 11, 12 e 13 (sono inoltre oggetto di pubblicazione sul sito web TRM www.trm.to.it).

CONFRONTO CON VALORI LIMITE DI EMISSIONE (AIA Tab.5 Col.A e Tab.6 Col.A)				
Misurazione	Parametro	U.d.M.	Concentrazione	Limite
Linea 1 05/02/2020	Hg	mg/Nm^3	0,0189	0,03
	Cd+Tl	mg/Nm^3	< 0,0002	0,05
	Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	mg/Nm^3	0,0835	0,3
	Zn	mg/Nm^3	0,1865	0,5
	IPA	ng/Nm^3	< 230	5000
	PCDD/F	pg/Nm^3	< 3,226	50
	PCB-DL	pg/Nm^3	0,60414	50
Linea 1 10/06/2020	Hg	mg/Nm^3	0,0078	0,03
	Cd+Tl	mg/Nm^3	< 0,0002	0,05
	Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	mg/Nm^3	0,0364	0,3
	Zn	mg/Nm^3	0,0715	0,5
	IPA	ng/Nm^3	< 200	5000
	PCDD/F	pg/Nm^3	< 4,396	50
	PCB-DL	pg/Nm^3	0,88661	50
Linea 1 05/10/2020	Hg	mg/Nm^3	0,0055	0,03
	Cd+Tl	mg/Nm^3	0,0004	0,05
	Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	mg/Nm^3	0,1633	0,3
	Zn	mg/Nm^3	0,2415	0,5
	IPA	ng/Nm^3	< 220	5000
	PCDD/F	pg/Nm^3	< 3,922	50
	PCB-DL	pg/Nm^3	0,73728	50

Tabella 11 –Autocontrolli periodici anno 2020 Linea 1

CONFRONTO CON VALORI LIMITE DI EMISSIONE (AIA Tab.5 Col.A e Tab.6 Col.A)				
Misurazione	Parametro	U.d.M.	Concentrazione	Limite
Linea 2 03/02/2020	Hg	mg/Nm ³	0,0315	0,03
	Cd+Tl	mg/Nm ³	< 0,0002	0,05
	Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	mg/Nm ³	0,1144	0,3
	Zn	mg/Nm ³	0,1994	0,5
	IPA	ng/Nm ³	< 240	5000
	PCDD/F	pg/Nm ³	< 3,433	50
	PCB-DL	pg/Nm ³	0,50343	50
Linea 2 09/06/2020	Hg	mg/Nm ³	0,0039	0,03
	Cd+Tl	mg/Nm ³	< 0,0002	0,05
	Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	mg/Nm ³	0,0824	0,3
	Zn	mg/Nm ³	0,2522	0,5
	IPA	ng/Nm ³	< 190	5000
	PCDD/F	pg/Nm ³	< 3,404	50
	PCB-DL	pg/Nm ³	0,71485	50
Linea 2 05/10/2020	Hg	mg/Nm ³	0,0037	0,03
	Cd+Tl	mg/Nm ³	< 0,0002	0,05
	Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	mg/Nm ³	0,0763	0,3
	Zn	mg/Nm ³	0,204	0,5
	IPA	ng/Nm ³	< 190	5000
	PCDD/F	pg/Nm ³	< 3,192	50
	PCB-DL	pg/Nm ³	0,2749	50

Tabella 12 – Autocontrolli periodici anno 2020 Linea 2

CONFRONTO CON VALORI LIMITE DI EMISSIONE (AIA Tab.5 Col.A e Tab.6 Col.A)				
Misurazione	Parametro	U.d.M.	Concentrazione	Limite
Linea 3 04/02/2020	Hg	mg/Nm ³	0,0101	0,03
	Cd+Tl	mg/Nm ³	< 0,0002	0,05
	Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	mg/Nm ³	0,0936	0,3
	Zn	mg/Nm ³	0,1539	0,5
	IPA	ng/Nm ³	< 230	5000
	PCDD/F	pg/Nm ³	< 3,226	50
	PCB-DL	pg/Nm ³	0,53865	50
Linea 3 08/06/2020	Hg	mg/Nm ³	0,0024	0,03
	Cd+Tl	mg/Nm ³	< 0,0002	0,05
	Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	mg/Nm ³	0,0791	0,3
	Zn	mg/Nm ³	0,1399	0,5
	IPA	ng/Nm ³	< 200	5000
	PCDD/F	pg/Nm ³	< 3,581	50
	PCB-DL	pg/Nm ³	0,69522	50
Linea 3 06/10/2020	Hg	mg/Nm ³	0,0029	0,03
	Cd+Tl	mg/Nm ³	< 0,0002	0,05
	Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)	mg/Nm ³	0,0737	0,3
	Zn	mg/Nm ³	0,1883	0,5
	IPA	ng/Nm ³	< 200	5000
	PCDD/F	pg/Nm ³	< 3,58	50
	PCB-DL	pg/Nm ³	0,58182	50

Tabella 13 – Autocontrolli periodici anno 2020 Linea 3

4.3 Campionamento in continuo IPA e diossine

Al fine di rafforzare la frequenza e la significatività dei controlli sui microinquinanti organici, l'Ente autorizzante ha prescritto la realizzazione di un sistema di campionamento automatico e continuo (DECS). Tale sistema permette di campionare tutto il flusso di fumi in uscita dai camini; pertanto il dato di concentrazione che si ottiene dal campione (circa uno ogni 4 settimane) risulta rappresentativo di tutto il periodo di funzionamento dell'impianto.

I dati medi relativi all'anno 2020 sono elencati nella tabella seguente:

Valori medi annuali Diossine e IPA rilevati su campioni DECS						
	LINEA 1		LINEA 2		LINEA 3	
	Diossine (pg/Nm ³)	IPA (ng/Nm ³)	Diossine (pg/Nm ³)	IPA (ng/Nm ³)	Diossine (pg/Nm ³)	IPA (ng/Nm ³)
Valore medio	0,155	0,045	0,065	0,126	0,059	0,372
Valore di riferimento	100	10.000	100	10.000	100	10.000

Tabella 14 – Valori Medi Diossine e IPA - Anno 2020

4.4 Confronto tra Flussi di massa autorizzati in AIA e Flussi di massa reali

In sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) lo scenario emissivo valutato positivamente era riferito all'impianto in marcia al massimo carico ed in condizioni di emissione pari ai limiti di legge.

Si propone nel seguito il confronto tra tale scenario e lo scenario effettivamente registrato.

CONFRONTO TRA FLUSSI VALUTATI IN SEDE DI VIA E FLUSSI DI MASSA EFFETTIVI												
	LINEA 1				LINEA 2				LINEA 3			
	Ore fnz.	Flusso VIA (t)	Flusso reale (t)	Reale/VIA %	Ore fnz.	Flusso VIA (t)	Flusso reale (t)	Reale/VIA %	Ore fnz.	Flusso VIA (t)	Flusso reale (t)	Reale/VIA %
NO _x	7.853	211,80	57,16	26,99%	8.637	232,95	67,94	29,16%	8.232	222,02	66,67	30,03%
Polveri		10,59	0,97	9,19%		11,65	0,33	2,80%		11,10	0,53	4,76%
CO		52,95	10,85	20,49%		58,24	11,57	19,87%		55,51	12,28	22,12%
HF		1,06	0,23	21,60%		1,16	0,24	20,25%		1,11	0,16	14,85%
HCl		10,59	2,40	22,62%		11,65	3,70	31,74%		11,10	3,18	28,64%
SO _x		52,95	0,78	1,47%		58,24	1,31	2,25%		55,51	1,00	1,81%

Tabella 15 – Confronto tra flussi di massa - Anno 2020

Come si evince dalla tabella, ancorché il confronto effettuato sia fortemente cautelativo¹, l'impianto si è dimostrato in grado di emettere un flusso di inquinanti in misura sensibilmente inferiore a quanto previsto in fase autorizzativa; i dati più prossimi alle previsioni VIA sono infatti rappresentati dai flussi di NO_x, CO e HCl che rappresentano tra il 20% e il 30% circa di quanto valutato in sede di VIA.

¹ I flussi di massa riportati nella colonna "Flusso VIA" sono riferiti allo scenario valutato positivamente in sede di VIA e quantificati nei soli periodi di marcia a rifiuto dell'impianto a partire dall'avvio delle operazioni di incenerimento; i valori indicati nella colonna "Flusso reale" comprendono anche i transitori di avvio e spegnimento a gas dell'impianto.

5 Monitoraggio acque reflue

Il sistema di depurazione dei fumi dell'impianto di incenerimento non produce acque reflue tecnologiche, essendo il sistema a secco.

Il sistema di raccolta e stoccaggio delle acque reflue di stabilimento gestisce, quindi, le seguenti tipologie di reflui:

- gli spurghi continui delle torri evaporative;
- gli spurghi continui e discontinui delle caldaie principali, delle caldaie ausiliarie e di avviamento, del circuito chiuso di raffreddamento, della demineralizzazione, i drenaggi del ciclo termico e le condense dal camino;
- le acque meteoriche;
- le acque di lavaggio dei piazzali;
- le acque reflue civili.

Lo scarico principale in pubblica fognatura è rappresentato dallo spurgo delle torri evaporative.

Con riferimento ai reflui liquidi prodotti dal ciclo termico (spurghi/condense/drenaggi), questi vengono raccolti nella "vasca acque industriali" e sono destinati allo spegnimento delle scorie.

Nel corso dell'anno 2020 è stato scaricato in fognatura un volume complessivo di acque reflue pari a ca. 183.168 m³

Sono eseguite periodicamente, in ottemperanza alle prescrizioni autorizzative, campionamenti sul punto di scarico autorizzato. Per l'anno 2020 sono stati eseguiti nelle date:

- 28/05/2020
- 01/12/2020

La tabella 16 riporta i valori medi relativi all'anno 2020 dei controlli effettuati sul punto di scarico autorizzato.

AUTOCONTROLLI EMISSIONI IN ACQUA (pubblica fognatura) – Anno 2020 (AIA Tab.16)	
Parametro	Concentrazione (mg/l)
1,1,2,2-Tetracloroetano	0,020
1,1,2-Tricloroetano	0,020
1,1-Dicloroetilene	0,020
1,2-Dicloroetano	0,020
1,2-Dicloropropano	0,020
Aldeidi	0,005
Alluminio	0,050
Arsenico	0,025
Azoto ammoniacale come ione ammonio	13,575
Azoto nitrico	31,000
Benzene	0,020
Boro	0,158
Cadmio	0,002
Cianuri totali	0,005

AUTOCONTROLLI EMISSIONI IN ACQUA (pubblica fognatura) – Anno 2020 (AIA Tab.16)

Parametro	Concentrazione (mg/l)
Cloro attivo libero	0,100
Cloruri	140,500
Cloruro di vinilmonomero	0,020
COD	33,000
Cromo	0,251
Cromo esavalente	0,032
Esaclorobutadiene	0,020
Etilbenzene	0,020
Fenoli	0,005
Ferro	0,099
Fluoruri	0,410
Fosforo totale	3,635
Idrocarburi totali	0,275
Manganese	0,050
Mercurio	0,001
Nichel	1,775
Piombo	0,150
Rame	0,010
Selenio	0,002
Solfati	1246,500
Solfiti (come SO ₃)	0,050
Solfuri (come H ₂ S)	0,250
Solidi sospesi totali	15,750
Solventi clorurati	0,020
Solventi organici aromatici	0,020
Stagno	0,140
Stirene	0,020
Tensioattivi anionici	1,075
Tensioattivi non ionici etossilati	0,100
Tensioattivi totali	1,075
Tetracloroetilene	0,020
Toluene	0,020
Tricloroetilene	0,020
Triclorometano	0,020
Xileni totali	0,013
Zinco	0,183

Tabella 16 – Emissioni in acqua (pubblica fognatura) – Anno 2020

6 Monitoraggio periodico acque di falda

In continuità con le attività di sorveglianza della falda acquifera avviate alla fine dell'anno 2008 ed in ottemperanza alle prescrizioni autorizzative, nel corso dell'anno 2020 sono state condotte 4 campagne analitiche per la verifica della qualità delle acque sotterranee, trasmesse periodicamente all'Autorità Competente attraverso le comunicazioni di cui al Protocollo TRM: TR000246-2020-P, TR000468-2020-P, TR000662-2020-P, TR000023-2021-P.

I controlli, effettuati sui campioni prelevati nei piezometri del sito, sono stati eseguiti nelle seguenti date:

- 05/03/2020
- 04/06/2020
- 03/09/2020
- 03/12/2020

Le analisi condotte (rif. tab.18 AIA), hanno evidenziato valori in linea con i dati storici del sito, senza rivelare impatti attribuibili all'attività dell'impianto.

7 Conclusioni

Il 2020 dimostra una continuità nelle prestazioni tecniche e ambientali rispetto agli anni precedenti. Si evidenzia un incremento dell'attività con lo smaltimento di ca. 570.000 tonnellate di rifiuti ed un conseguente aumento della quantità di energia prodotta rispetto l'anno precedente.