

Spett.le AATO-R
Associazione d'Ambito Torinese per il governo
dei rifiuti
Via Pio VII 9
10135, Torino (TO)

Spett.le Comitato Locale di Controllo

Torino, *19/07/2016*
Prot. N° *16-1536*

Oggetto: Termovalorizzatore del Gerbido - Rapporto Sintetico Trimestrale n. 2/16

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 22.1 del Contratto di Servizio del 21 dicembre 2012, che recepisce ed armonizza in un unico testo contrattuale l'affidamento in via esclusiva a TRM della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione, con la presente trasmettiamo il rapporto sintetico contenente gli elementi significativi dell'andamento dell'esercizio dell'impianto per il trimestre aprile - giugno 2016, sia sotto l'aspetto tecnico-gestionale, sia sotto l'aspetto economico.

Cordiali saluti

TRM S.p.A.
Trattamento Rifiuti Metropolitan
AMMINISTRATORE DELEGATO
(ing. Silvia BASSO)



GD/MC/qm 

All. 1 Rapporto sintetico trimestrale n.2/16

14

10-10-1914

10-10-1914



TERMOVALORIZZATORE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO

Rapporto Sintetico Trimestrale

N. 02/16
Aprile – Giugno 2016

1. ELEMENTI SIGNIFICATIVI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

1.1. Aspetti di carattere tecnico-gestionale

1.1.1. Periodo di funzionamento delle linee nel trimestre¹

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Aprile	L1																																		
	L2																																		
	L3										P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P							
Maggio	L1																																		
	L2																																		
	L3																																		
Giugno	L1																																		
	L2																																		
	L3																																		

Si sintetizzano inoltre di seguito le percentuali di ore di funzionamento a rifiuto nel mese per ciascuna linea.

	Percentuale ore di funzionamento a rifiuto sulle ore /mese		
	Linea 1	Linea 2	Linea 3
Aprile	100%	98%	71%
Maggio	97%	99%	94%
Giugno	78%	100%	94%

¹ Nelle caselle indicate con la lettera "P" si dà evidenza che trattasi di fermo manutentivo programmato nel piano annuale

1.1.2. Rifiuti conferiti²

Periodo	Tot (t)	RSU/RSA	Quantitativo (t)	Conferente
Aprile	42.021,84	RSU	21.497,93	AMIAT SPA
			1.307,89	ACSEL SPA
			1.406,13	SCS SPA
			3.510,76	CIDIU
			7,35	COMUNE ALPIGNANO
			3.337,02	CO.VA.R. 14
			3.386,70	SETA SPA
			861,03	CCS
			1.139,68	CCA
			4.235,46	AMIU
			40.689,95	TOTALE RSU
		RSA	1.331,89	
Maggio	43.863,31	RSU	21.239,93	AMIAT SPA
			1.234,77	ACSEL SPA
			1.414,01	SCS SPA
			3.597,99	CIDIU
			8,33	COMUNE ALPIGNANO
			3.364,08	CO.VA.R. 14
			3.631,13	SETA SPA
			869,21	CCS
			1.101,80	CCA
			4.462,57	AMIU
			40.923,82	TOTALE RSU
		RSA	2.563,29	
Giugno	43.679,88	RSU	22.027,32	AMIAT SPA
			1.341,82	ACSEL SPA
			1.518,66	SCS SPA
			3.637,07	CIDIU
			12,53	COMUNE ALPIGNANO
			3.450,09	CO.VA.R. 14
			3.766,55	SETA SPA
			884,78	CCS
			1.255,36	CCA
			4.256,86	AMIU
			42.151,04	TOTALE RSU
		RSA	1.528,84	
Totale	129.565,03	RSU	123.764,81	
		RSA	5.424,02	

² Si prega di voler considerare i quantitativi del presente report quali definitivi, con intendimento di annullare e sostituire quelli comunicati mensilmente che sono quindi da considerarsi "anticipazioni passibili di rettifica"

1.1.3. Rifiuti trattati

	Quantitativo (t)			
	Linea 1	Linea 2	Linea 3	Totale
Aprile	16.245,25	15.859,02	6.290,11	38.394,38
Maggio	15.604,01	16.421,63	16697,96	48.723,60
Giugno	10.942,71	14.166,12	14.451,41	39.560,24
Totale	42.791,97	46.446,77	37.439,48	126.678,22

1.1.4. Rifiuti allontanati

Tipologia	CER	Quantitativo (t)			
		Aprile	Maggio	Giugno	Totale
Scorie	19 01 12	8.714,37	10.495,93	8.744,85	27.955,15
PSR	19 01 07*	464,74	590,50	585,93	1.641,17
Ceneri	19 01 13*	649,27	974,94	775,28	2.399,49
Rottame ferroso	19.01.02	153,05	145,21	0	298,26
	Totale	9.981,43	12.206,58	10.106,06	32.294,07

1.1.5. Energia elettrica

	Prodotta (MWh)	Imnessa in rete (MWh)
Aprile	28.753	23.668
Maggio	35.828	30.163
Giugno	29.154	23.800
Totale	93.735	77.631



1.1.6. Eventuali superi medie giornaliere nel periodo

Supero media giornaliera CO Linea 1 in data 30 aprile.

Supero media giornaliera CO Linea 2 in data 30 aprile.

Supero media giornaliera HCl e CO Linea 3 in data 30 aprile.

Supero media giornaliera CO Linea 3 in data 8 giugno.

1.1.7. Monitoraggi e controlli nel periodo

Si segnala nel periodo l'effettuazione degli autocontrolli quadrimestrali per la linea 3 di incenerimento su metalli, diossine e IPA.

Si segnala inoltre l'esecuzione:

- degli autocontrolli semestrali sui reflui scaricati in rete fognaria di cui al p.to 2.2.10 dell'AIA;
- degli autocontrolli trimestrali sulle acque di falda ai sensi della tab. 19 del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA;
- dei campionamenti semestrali sui rifiuti in ingresso per l'autocontrollo ai sensi della tab. 21 del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA.



1.2. Aspetti di carattere economico

Con riferimento al Contratto di Appalto nel trimestre in oggetto non sono state erogate somme a favore dei membri dell'ATI appaltatrice.

In relazione al Contratto d'Appalto ad oggi sono ancora trattenuti circa 731.000 € a Unieco per fatture non quietanzate e circa 7.209.000 € a Coopsette per effetto della procedura concorsuale che riguarda attualmente tale azienda.

Non si presentano in questa sede altri elementi di carattere economico e finanziario in quanto i medesimi, in termini aggregati, vengono riflessi negli aggiornamenti periodici del Caso Base ovvero con ulteriori informative specifiche previste dal Contratto di Servizio.

TRM S.p.A., è tuttora in attesa dell'approvazione da parte delle banche dell'aggiornamento del Caso Base al 15/12/2015 e al 15/06/2016

1.2.1. Compensazioni ambientali e contributi sui conferimenti

Compensazioni ambientali:

Nel corso del trimestre sono stati erogati:

- al Comune di Orbassano complessivi 76.318 € in connessione alla realizzazione del Parco Vanzetti – 2° SAL.

Contributi sui conferimenti:

I dati vengono forniti puntualmente e direttamente all'ATO-R con informative specifiche concordate con l'Associazione d'Ambito.

1.2.2. Prezzi di cessione energia elettrica

I prezzi medi³ di cessione dell'energia elettrica sono i seguenti:

Mese di aprile: 29 €/MWh

Mese di maggio: 31 €/MWh

Mese di giugno : 31 €/MWh

1.2.3. Tariffe di smaltimento ceneri, PSR e scorie

Le tariffe di smaltimento medie sono le seguenti:

Mese di aprile : Ceneri 220 €/t; PSR 220 €/t; Scorie 66,5 €/t;

³ La media è stata calcolata su base mensile e tiene conto anche degli oneri di sbilanciamento



Mese di maggio : Ceneri 220 €/t; PSR 220 €/t; Scorie 66,5€/t;

Mese di giugno : Ceneri 220 €/t; PSR 220 €/t; Scorie 66,5 €/t.

1.2.4. Personale in servizio al 30/6/2016 (alle dipendenze di TRM S.p.A.)

Dirigenti n. 5

Quadri n. 1

Impiegati n. 31

Operai n. 20

TOTALE n. 57

Dal 1/3/2016 sono operativi diversi distacchi totali o parziali dei dirigenti e di alcuni impiegati amministrativi e tecnici della società a favore della collegata Iren Ambiente S.p.A. e della capogruppo Iren S.p.A.

