

ASSEMBLEA PUBBLICA DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DI TORINO

30/11/2017

**RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 27-
3956 DEL 6/2/2012 A SEGUITO DEL D. LGS. 46/2014**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
- D. Lgs. 152/2006 art. 237 duovicies Disposizioni transitorie e finali:
 - “1. *Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente titolo [III-bis] entro il 10 gennaio 2016*”
 - “2. *Per gli impianti esistenti, fermo restando l’obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto dal comma 1, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione provvede all’aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell’autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”

Elementi tecnici del procedimento di riesame

- Novità introdotte dal D. Lgs. 46/2014
 - Introduzione di un nuovo valore limite per il CO
 - Nuova formulazione dell'articolo "Condizioni anomale di funzionamento"
 - Nuova data (30 aprile di ogni anno) per la presentazione della relazione sul funzionamento e sulla sorveglianza dell'impianto
 - Inserimento di una frequenza annuale e di precise modalità con le quali sottoporre a test di verifica l'installazione ed il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici

Principali argomenti trattati nel corso del riesame/1

1. Priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento dei rifiuti urbani prodotti in altre Regioni
2. Nuovo impianto di deodorizzazione
3. Modalità di gestione della fossa
4. Emissioni in atmosfera (ad esempio: nuovo valore limite CO; valore limite fissato per il parametro HCl)
5. Criticità emissive per il parametro mercurio
6. Condizioni anomale di funzionamento

Principali argomenti trattati nel corso del riesame/2

7. Nuova classificazione delle scorie alla luce del regolamento 2016/1179 del 19/7/2016 in vigore dal 1/6/2017 e efficienza del deferrizzatore
8. Deroga ai valori limite di scarico in fognatura (Al, Cloruri e COD), nuovi metodi di analisi e termine più breve per la segnalazione degli autocontrolli
9. Nuove modalità di trasmissione dei dati per il PMC
10. Efficienza energetica
11. Assoggettabilità dell'impianto alla nuova normativa sui rischi di incidente rilevante