

SEZIONE 2 – SCENARI INCIDENTALI E AREA DI INTERVENTO

2.1 Criteri per la codifica degli scenari incidentali di riferimento

Per l'elaborazione del presente Piano di Emergenza Esterna gli scenari incidentali, identificati e ipotizzati dai gestori nell'Analisi dei rischi di incidente rilevante, di cui hanno fornito un estratto in sede di predisposizione del PEE, sono stati accorpati in termini di tipologia di effetti e gravità delle conseguenze attraverso l'utilizzo di codici semplici e predefiniti cui sono associate specifiche procedure di comunicazione ed intervento.

Codifica della tipologia di effetti degli scenari incidentali

- **Scenario T Rilascio di sostanza tossica**
- **Scenario E Rilascio di energia:**
 - barica (ESPLOSIONE)
 - termica stazionaria (INCENDIO, POOL FIRE / JET FIRE)
 - termica variabile (BLEVE / FIREBALL)
 - termica istantanea (FLASH-FIRE)
- **Scenario N Rilascio di sostanza pericolosa per l'ambiente**

Codificazione della gravità degli scenari incidentali e dei livelli di pericolo

Sulla base delle conseguenze previste dagli scenari incidentali ipotizzati, si può distinguere una scala graduata di livelli di pericolo cui devono riferirsi le procedure di allertamento e le conseguenti azioni di intervento e soccorso di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Ai fini del presente piano si fa pertanto riferimento alle seguenti codifiche:

- **CODICE GIALLO:** (Attenzione) eventi che, seppur privi di qualsiasi ripercussione all'esterno dello stabilimento, possono essere avvertiti dalla popolazione dando luogo ad allarmismi o preoccupazioni;
- **CODICE ARANCIONE:** (Preallarme) **eventi di limitata estensione:** eventi riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un impatto contenuto all'interno dell'area di stabilimento;
- **CODICE ROSSO:** (Allarme) **eventi estesi:** eventi riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un potenziale impatto all'esterno dell'area dello stabilimento.

La situazione di "Attenzione" comporta la necessità di attivare una procedura informativa da parte del gestore nei confronti dei soggetti individuati nell'apposito schema dell'Allegato 6, ma **non attiva il Piano di Emergenza Esterna**.

I successivi livelli di allerta, viceversa, attivano il Piano secondo le procedure stabilite. In particolare, al “*Preallarme - Codice arancione*” corrisponde un evento che non provoca conseguenze all'esterno dello stabilimento, ma che richiede l'intervento operativo di alcuni enti esterni di soccorso (es. Vigili del Fuoco); all' “*Allarme - Codice rosso*” corrisponde un evento con potenziale impatto all'esterno dello stabilimento e che richiede l'intervento di tutti gli enti coinvolti nella gestione dell'emergenza.

2.2 Criteri per l'individuazione delle zone di pianificazione

Per l'individuazione delle zone cui deve essere estesa la pianificazione dell'emergenza, si prendono in considerazione le aree di danno relative agli scenari incidentali ritenuti credibili e notificati dal gestore, nonché, per gli stabilimenti di soglia superiore, esaminati nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art.17 del d.lgs.105/2015 dal Comitato Tecnico Regionale.

Le conseguenze prevedibili di un evento incidentale si possono determinare in termini di effetti nocivi per le persone, le cose o l'ambiente, con riferimento a determinati valori soglia corrispondenti a fenomenologie a carattere tossicologico o energetico.

Per utilizzare definizioni e parametri standard, si fa riferimento al documento citato nell'Introduzione “*Pianificazione dell'Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee Guida*” messo a punto ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005 dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale sono anche stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree coinvolte da eventuali incidenti sulle quali effettuare interventi di Protezione Civile. Tale documento individua tre zone di pianificazione:

- **Prima zona – Zona di sicuro impatto.** E' la zona, in genere limitata alle immediate vicinanze dello stabilimento, nella quale debbono attendersi effetti sanitari che comportano un'elevata probabilità di letalità.
- **Seconda zona – Zona di danno.** E' la zona, esterna alla prima, in cui possiamo aspettarci effetti gravi e irreversibili per le persone che non adottano le misure di autoprotezione consigliate ed effetti letali per soggetti particolarmente vulnerabili, quali anziani, bambini, malati.
- **Terza zona – Zona di attenzione.** Questa zona, la più esterna, riguarda le aree in cui sono possibili danni non gravi per soggetti particolarmente vulnerabili (non è indicato un valore di riferimento: si provvede caso per caso a identificare un'area nella quale vi siano centri di particolare vulnerabilità). In particolare, per un rilascio tossico, in assenza di informazioni, desunte dal RdS valutato dal CTR, la terza zona può essere convenzionalmente assunta pari al doppio della distanza della seconda zona dal centro di pericolo, laddove non possano essere utilizzate soglie di riferimento reperibili in letteratura quali ad es. ERPG3, TLV TWA, LOC, ecc.

Si riporta di seguito la tabella presente al paragrafo V “Scenari Incidentali” del citato D.P.C.M. 25 Febbraio 2005, con le delimitazioni delle zone di rischio ed i relativi valori di riferimento per le valutazioni degli effetti. In particolare:

- la delimitazione della prima zona è determinata dai parametri riportati nella colonna denominata di sicuro impatto (elevata letalità);
- la delimitazione della seconda zona è determinata dai parametri riportati nella colonna denominata di danno (lesioni irreversibili);
- la determinazione della terza zona (denominata di attenzione), esterna ai limiti della seconda, è necessariamente demandata ad una valutazione specifica da compiersi sulla base della complessità territoriale. In tal senso l'autorità procedente, avvalendosi delle competenze tecniche disponibili ed in collaborazione con il gestore, provvederà all'individuazione degli elementi vulnerabili che potrebbero venir interessati dagli scenari incidentali individuati.

| Fenomeno fisico | Zone ed effetti caratteristici | |
|--|--|--|
| | di sicuro impatto - Elevata letalità | di danno - Lesioni irreversibili |
| Esplosioni (sovrappressione di picco) | 0,3 bar 0,6 bar spazi aperti | 0,07 bar |
| BLEVE/Sfera di fuoco (radiazione termica variabile) | raggio fireball | 200 KJ/m ² |
| Incendi (radiazione termica stazionaria) | 12,5 kW/m ² | 5 kW/m ² |
| Nubi vapori infiammabili | LFL | 0,5x LFL |
| Nubi vapori tossici | LC50 (30 min,hmn) | IDLH |

LEGENDA:

LFL Limite inferiore di infiammabilità

LC50 Concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti esposti per 30 minuti

IDLH Concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive

2.3 Scenari incidentali degli stabilimenti e loro codifica

Viene riportata nel seguito la codifica degli scenari incidentali individuati per gli stabilimenti oggetto del presente Piano di Emergenza Esterna.

2.3.1 Scenari stabilimento ENI

Codifica degli scenari incidentali individuati per lo stabilimento ENI:

| <i>Sigla</i> | <i>Tipologia incidentale</i> |
|--------------------|---|
| TOP EVENT 0 | Incidente non identificabile a priori |
| TOP EVENT 1 | Rilascio / Incendio area travaso/zona pompe/perdita da linea |
| TOP EVENT 2 | Rilascio / Incendio area stoccaggio |
| TOP EVENT 3 | Rilascio sul suolo o in acque superficiali di prodotti petroliferi o altre sostanze pericolose per l'ambiente |

Le sostanze interessate possono essere GPL, benzina, gasolio, cherosene o vari additivi classificati pericolosi per l'ambiente e sono indicate dal gestore nella scheda di diramazione SOS riportata in **Allegato 5**.

La seguente tabella mette in corrispondenza l'evento ipotizzato con la relativa procedura di allertamento.

| SCENARIO INCIDENTALE | CODICE ARANCIONE | CODICE ROSSO |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| TOP EVENT 0 | - | NIP |
| TOP EVENT 1 | E | - |
| TOP EVENT 2 | - | E, T |
| TOP EVENT 3 | N (su suolo) | N (su acque superficiali) |

Legenda:

- (NIP) non identificabile a priori
- (T) rilascio di sostanza tossica
- (E) rilascio di energia (*)
- (N) rilascio di sostanza pericolosa per l'ambiente (*)

(*) L'evento incendio è comunque associato a versamento di sostanza pericolosa per l'ambiente, anche tenuto conto dello spandimento delle stesse acque di spegnimento e delle schiume.

2.3.2. Scenari stabilimento AUTOGAS NORD

Codifica degli scenari incidentali individuati per lo stabilimento AUTOGAS NORD:

| <i>Sigla</i> | <i>Tipologia incidentale</i> |
|--------------------|---|
| TOP EVENT 0 | Incidente non identificabile a priori |
| TOP EVENT 1 | Rilascio / incendio zona pompe/perdita da linea |
| TOP EVENT 2 | Rilascio / incendio area stoccaggio o travaso |

La sostanza interessata è GPL ed è indicata dal gestore nella scheda di diramazione SOS riportata in **Allegato 5**.

La seguente tabella mette in corrispondenza l'evento ipotizzato con la relativa procedura di allertamento.

| SCENARIO INCIDENTALE | CODICE ARANCIONE | CODICE ROSSO |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| TOP EVENT 0 | - | NIP |
| TOP EVENT 1 | E | - |
| TOP EVENT 2 | - | E |

Legenda:

- (NIP) non identificabile a priori
- (T) rilascio di sostanza tossica
- (E) rilascio di energia (*)
- (N) rilascio di sostanza pericolosa per l'ambiente (*)

(*) L'evento incendio è comunque associato a versamento di sostanza pericolosa per l'ambiente, anche tenuto conto dello spandimento delle stesse acque di spegnimento e delle schiume.

2.3.3. Scenari stabilimento BUTANGAS

Codifica degli scenari incidentali individuati per lo stabilimento BUTANGAS:

| <i>Sigla</i> | <i>Tipologia incidentale</i> |
|--------------------|---|
| TOP EVENT 0 | Incidente non identificabile a priori |
| TOP EVENT 1 | Rilascio / incendio zona pompe/perdita da linea |
| TOP EVENT 2 | Rilascio /incendio area stoccaggio o travaso |

La sostanza interessata è GPL ed è indicata dal gestore nella scheda di diramazione SOS riportata in **Allegato 5**.

La seguente tabella mette in corrispondenza l'evento ipotizzato con la relativa procedura di allertamento.

| SCENARIO INCIDENTALE | CODICE ARANCIONE | CODICE ROSSO |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| TOP EVENT 0 | - | NIP |
| TOP EVENT 1 | E | - |
| TOP EVENT 2 | - | E |

Legenda:

- (NIP) non identificabile a priori
- (T) rilascio di sostanza tossica
- (E) rilascio di energia (*)
- (N) rilascio di sostanza pericolosa per l'ambiente (*)

(*) L'evento incendio è comunque associato a versamento di sostanza pericolosa per l'ambiente, anche tenuto conto dello spandimento delle stesse acque di spegnimento e delle schiume.

2.4. Area di intervento

- **L'area di intervento è costituita da un'area riportata nella planimetria di cui all'Allegato 1.**
- L'area di intervento non rappresenta l'involuppo delle aree di danno associate agli scenari individuati, ma tiene conto delle necessità operative e funzionali del piano.
- L'area di intervento è stata individuata sia sulla base delle valutazioni trasmesse dai Gestori, che individuano aree di danno massime come riportato nella planimetria in Allegato 3 per scenari di tipo energetico, sia, da un punto di vista precauzionale, di distanze maggiori in relazione alla variabilità delle ipotesi e dell'evoluzione spazio-temporale dei fenomeni.
- **L'area riportata nella carta in Allegato 1 è l'area di riferimento per la definizione delle operazioni da svolgersi in emergenza.**