

Prot. (*) Torino (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA
(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione .xml, inviato insieme alla PEC)

Posizione: VER_986
(da citare sempre nella risposta)

Ai soggetti istituzionali interessati:

Comune di Torino

Comune di Settimo Torinese

Comune di Leinì

Regione Piemonte

Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino

Regione Piemonte

Settore Emissioni e rischi ambientali

Regione Piemonte

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

AIPo

Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Torino

ASL Città di Torino

ASL TO 4

SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A .

Snam S.p.A.

e-distribuzione S.p.A.

Terna S.p.A.

S.A.T.A.P. S.p.A.

S.A.V. Società Autostrade Valdostane S.p.A.

via PEC

*Ai componenti dell'Organo Tecnico per la V.I.A.
Dirigenti di:*

Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL.
F.S. Tutela del Territorio

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Dipartimento Sviluppo Economico
F.S. Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera
(acustico, scarichi, qualità dell'aria, risorse energetiche)

Direzione Sistemi Naturali

Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1

posta interna

Arpa Piemonte - Dipartimento di Torino
via PEC

p.c. Ai proponenti:

Iren Energia S.p.A.
irenenergia@pec.gruppooiren.it

ENGIE Servizi S.p.A.
engie.servizi@pec.engie.com

OGGETTO: Istruttoria della **fase di Verifica di assoggettabilità a VIA**, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 c. 4 della L.R. 40/98 e s.m.i., relativa al progetto di modifica/ampliamento di opera già esistente *“Progetto teleriscaldamento Torino Nord Est – Estensione della rete di teleriscaldamento della Città di Torino e collegamento alla centrale termoelettrica di Leinì”*
Comuni: Torino, Settimo Torinese e Leinì
Proponenti: Iren Energia S.p.A. e ENGIE Servizi S.p.A.
Comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio procedimento.

Con la presente si rende noto che in data 30/06/2022 il proponente Iren Energia S.p.A. anche in nome e per conto di ENGIE Servizi S.p.A. ha presentato domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA per modifica/ampliamento di opera già esistente, ai sensi dell'art. 4 c. 4 della L.R. 40/98 e s.m.i. ed art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., del progetto indicato in oggetto.

L'intervento in progetto risulta compreso nella categoria progettuale n. 37 dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. **"impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km"** di competenza della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto si riferisce a:

- Posa, nel comune di Torino, di condutture preisolate interrate per il trasporto e la distribuzione di acqua surriscaldata per l'estensione del servizio di teleriscaldamento all'area nord est della Città di Torino;
- Posa, nei Comuni di Settimo Torinese e di Leinì, di condutture preisolate interrate per il trasporto dell'acqua surriscaldata dalla Centrale termoelettrica di Leinì alla rete di teleriscaldamento della Città di Torino;
- Realizzazione, nel Comune di Torino, di un sistema di accumulo calore con relativi sistemi di pompaggio e ripompaggio presso il sito Basse di Stura.

Con la presente si rende noto che la documentazione progettuale trasmessa dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino alla seguente pagina web: http://www.cittametropolitana.torino.it/ambiente-provto/progetti_via/VER986_web.zip.

Obiettivo principale della fase di Verifica è la decisione, che spetta all'Autorità competente, se il progetto in argomento debba essere sottoposto alla successiva fase di Valutazione di impatto ambientale ovvero possa essere escluso dalla stessa.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilita, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in 75 giorni dalla data della presente comunicazione.

I soggetti in indirizzo e chiunque ne abbia interesse, presa visione della documentazione progettuale, possono esprimere le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla presente.

La riunione dell'Organo Tecnico per la VIA della Città Metropolitana sarà convocata in data da destinarsi con una comunicazione separata.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Stefano Cerminara (stefano.cerminara@cittametropolitana.torino.it, tel. 011/8616925).

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti può essere contattato il referente tecnico dell'istruttoria dott. Federico Costamagna (federico.costamagna@cittametropolitana.torino.it, tel. 011/8616844).

Si comunica altresì che, ai sensi dell'art. 28 del D.L. n. 69/2013 (convertito in L. n. 98/2013), in caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, l'interessato ha diritto a un indennizzo per il ritardo. A tal fine l'interessato può rivolgersi, mediante invio di richiesta, da trasmettere nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del suddetto procedimento, al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e cioè al Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino. La richiesta deve riportare nell'oggetto "Potere sostitutivo - Richiesta di attivazione" e può essere inviata via PEC all'indirizzo protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it e per conoscenza all'indirizzo mail staff@cittametropolitana.torino.it.

Il Direttore Generale è tenuto a concludere il procedimento entro la metà del termine originariamente previsto (ovvero entro 90 giorni nel presente caso) o a liquidare l'indennizzo predetto. Nel caso di inerzia del soggetto sopra indicato, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. competente fintanto che perduri l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla data di scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Distinti saluti,

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
ing. Claudio Coffano