

Prot. n. 118783/LC3/VL

Torino, li 17/7/2014

DID 102520

Al Servizio provinciale VIA
SEDE

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. – domanda di Verifica di Impatto Ambientale della Soc. Energetica s.r.l. per realizzazione di impianto idroelettrico in Comune di Collegno a mezzo di derivazione d'acqua dal Canale della Becchia, a sua volta derivata dal Fiume Dora Riparia.


Con riferimento alla domanda in oggetto e alla documentazione ad essa allegata, dalla quale risulta che l'impianto in progetto utilizzerebbe le acque del canale irriguo della Becchia già oggetto di rinuncia da parte della Città di Torino, con la presente si ritiene opportuno evidenziare che la nuova derivazione idroelettrica, pur utilizzando opere esistenti (Canale della Becchia), costituirebbe un nuovo prelievo dal Fiume Dora Riparia, con restituzione ad una distanza inferiore a quella minima prevista (1 km) rispetto all'opera di presa di altra centrale idroelettrica esistente e collocata a valle sul medesimo corpo idrico.

Pertanto, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera i bis) del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, come modificato dal D.P.G.R. 14/3/2014 n. 1/R, l'eventuale domanda di concessione di derivazione d'acqua per la realizzazione dell'impianto in parola non potrebbe venire accolta, e sarebbe dunque oggetto di provvedimento di rigetto per irricevibilità.

Quanto sopra al fine di fornire a codesto Servizio gli elementi utili a valutare se, nell'ottica dell'economia del procedimento amministrativo, sia opportuno procedere con l'istruttoria della domanda in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
(dott. Guglielmo FILIPPINI)



VL/CA