

5) RILASCIO DEL D.E. DA IN CASO DI PRESA SENZA SBARRAMENTO FISSO

Qualora la presa non sia dotata di sbarramenti fissi ma sia costituita solo da una savanella in alveo e il rilascio del D.E. non possa quindi avvenire da geometrie fisse predefinite, la presa non è generalmente tenuta al posizionamento di un'asta idrometrica tarata, in quanto in assenza di una sezione di misura stabile la lettura dell'asta non fornirebbe valori attendibili. Nei casi in cui invece nel disciplinare di concessione o nel progetto sia richiesta l'asta a fronte di periodici rilievi topografici della sezione di deflusso, in tali casi l'asta da apporre sarà quella della tipologia 1) - rilascio del D.E. da stramazzo.

Nel caso di prese costituite da savanelle in cui sia possibile installare l'asta idrometrica per i motivi sopra esposti, in caso di controllo si procederà con la misurazione diretta della portata istantanea immediatamente a valle della derivazione e/o attraverso la lettura dei dati di portata degli idrometri posti immediatamente a valle della presa, laddove presenti.