

Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati _ Quadro B: materiali e componenti utilizzati.

Dichiaro che i materiali, le tubazioni le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla NORMA di installazione:

UNI F.1.2.9 ; D.M. 12/04/96; Altro (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.).

Elenco materiali /pezzi speciali ⁽¹⁰⁾. (Da compilare obbligatoriamente in mancanza del disegno e/o nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata).

Rif ⁽⁹⁾	Ubicazione	Componente	Materiale	Quantità n°	Diametro mm	Lunghezza m	installazione	Attestati/ marchi / certificati di prova ⁽¹¹⁾ (obblig. per materiali non previsti dalla norma inst.)
	muro recinzio	valvola prim.	acciaio	1	3/4" x 1"	0,08	a vista	
	muro recinzio	tub. flex.	acciaio	1	3/4" x 1"	0,25	a vista	
	muro recinzio	tubazione	acc.zincato	4	1"	3	a vista	
	muro recinzio	goniti	acc.zincato	3	1"	/	a vista	
	giardino	tubazione	PE-ad	1	32	18	interrata	
	giardino	raccord. giunz.	metallo plast.	1	1" x 32	/	transizione	
	intercapedine	"	"	1	1" x 32	/	transizione	
	intercapedine	tubazione	acc.zincato	2	1"	6	a vista	
	muro perimetri	elettrovalvola	acciaio	1	1"	/	a vista	
	"	giunto dielettrico	acciaio	1	1"	/	a vista	
	"	valvola interc.	acciaio	1	1"	/	a vista	
	muro perimetri	tubazione	rame rivestito	1	20	3	sotto traccia	
	"	tubazione	PVC	1	32	0,40	transizione muro	
	muro perim.	valvola chiusa	acciaio	1	3/4" x 1/2"	/	incassata	
	muro perim.	scatola	PVC	1	15 x 20	/	incassata	
	muro perim.	tubazione	rame riv.	1	20	4,00	sotto traccia	
	muro perim.	tubazione	PVC rivest.	1	30	4	sotto traccia	
	parete cucina	rubinetti	acciaio	1	1/2"	/	a vista	
	giardino	nastro giallo	PVC	1	20	18	interrata	

Note:

Sez. IV: Verifica della tenuta/ collaudo ⁽¹²⁾

Dichiaro di aver effettuato, con esito positivo, la prova di

tenuta delle tubazioni gas, alla pressione di 1 (mbar) per un tempo di 15 (minuti)

tenuta del camino/canna fumaria, alla pressione di (.....) per un tempo di (minuti)

Note:

Data della compilazione 23.12.2013

Il Responsabile tecnico/titolare: SCARPA ANITA firma:

Il Committente (per presa visione): firma:

Timbro

TRPA EREDI PAVANELLO
VIA ERITREA 50
10142 TORINO
P IVA 07996330010