

OGGETTO: FAQ – Armature per micropali S/S

**S.P. 139 – Intervento di consolidamento di una pila del ponte sul torrente
Pellice in comune di Villafranca al km 22+450**

A seguito di richieste da parte di operatore economico in relazione all'utilizzo di tubi per micropali saldati longitudinalmente e scordonati si precisa che, come indicato nell'elaborato D_E.18-CP.b "Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica" al punto 4.7.2, si potranno utilizzare **solo** armature per micropali costituite da **tubi in acciaio S355 senza saldatura (S/S)**.

Non saranno accettati tubi in acciaio saldati longitudinalmente e scordonati

La giunzione tra tubo e tubo, per permettere il raggiungimento della lunghezza di progetto, è prevista con manicotti filettati.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Sabrina BERGESE

