TERMOVALORIZZATORE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO

Rapporto Sintetico Trimestrale

N. 02/26
Aprile – Giugno 2026

Data	Rev.	Descrizione	Redatto / Controllato	Approvato
30/06/2026	00	Emissione per adempimento contratto di servizio e statuto sociale	Comunicazione Ufficio Tecnico Staff Amministrativo e gestionale	Ing. Giusi DI BARTOLO [redacted]

1. ELEMENTI SIGNIFICATIVI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO 2
1.1. ASPETTI DI CARATTERE TECNICO-GESTIONALE 2
1.1.1. PERIODO DI FUNZIONAMENTO DELLE LINEE NEL TRIMESTRE 2
1.1.2. RIFIUTI CONFERITI 3
1.1.3. RIFIUTI TRATTATI 4
1.1.4. RIFIUTI ALLONTANATI 4
1.1.5. ENERGIA 5
1.1.6. PERFORMANCE AMBIENTALI 6
1.1.7. MONITORAGGI E CONTROLLI NEL PERIODO 6
1.2. ASPETTI DI CARATTERE ECONOMICO 6
1.2.1. PREZZI DI CESSIONE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 7
1.2.2. COMPENSAZIONI AMBIENTALI E CONTRIBUTI SUI CONFERIMENTI 7
1.2.3. TARIFFE DI SMALTIMENTO CENERI, PSR E SCORIE 7
1.2.4. PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2026 (ALLE DIPENDENZE DI TRM S.P.A.) . 8
2. ALTRI ASPETTI GESTIONALI DI RILIEVO 9

1. ELEMENTI SIGNIFICATIVI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

1.1. Aspetti di carattere tecnico-gestionale

1.1.1. Periodo di funzionamento delle linee nel trimestre

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aprile	L1																															
	L2																															
	L3																															
Maggio	L1																															
	L2																								p	p	p	p	p	p	p	p
	L3																															
Giugno	L1																															
	L2	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p																
	L3																															


Con la lettera "p" si dà evidenza che trattasi di fermo manutentivo programmato nel piano annuale

Si sintetizzano inoltre di seguito le percentuali di ore di funzionamento a rifiuti nel mese per ciascuna linea.

	Percentuale ore di funzionamento a rifiuto sulle ore/mese			
	Aprile	**Maggio**	**Giugno**	**II Trimestre**
Linea 1	92%	100%	100%	97%
Linea 2	97%	70%	50%	72%
Linea 3	100%	100%	100%	100%


1.1.2. Rifiuti conferiti

	Quantitativo (t)			
Conferente	**Aprile**	**Maggio**	**Giugno**	**II TRIMESTRE**
AMIAT SPA	15.526	15.136	15.133	45.794
ACEA PINEROLESE SPA	1.668	1.607	1.769	5.044
ACSEL SPA	1.543	1.316	1.489	4.348
CISA	883	802	895	2.580
CIDIU SPA	3.762	3.663	3.936	11.361
CO.VA.R. 14	3.591	3.428	3.469	10.488
SETA SPA	3.391	3.071	3.434	9.896
CCS	915	849	821	2.585
SCS SPA	1.343	1.333	1.333	4.009
CCA	1.113	1.081	1.170	3.364
CO.VE.VA.R. VC	2.154	2.084	2.105	6.343
CONSERVCO SPA	2.025	1.937	2.213	6.175
SEAB SPA	1.998	1.920	2.067	5.985
COSMO SPA	779	872	0	1.650
ARAL SPA	0	0	851	851
TOT RSU ISTITUZIONALE	**40.690**	**39.099**	**40.684**	**120.473**
TOT RSU MERCATO	**376**	**344**	**351**	**1.071**
TOT RSU	**41.066**	**39.443**	**41.036**	**121.544**
TOT RSA	**6.865**	**4.743**	**6.373**	**17.982**
TOT	**47.931**	**44.186**	**47.408**	**139.526**




1.1.3. Rifiuti trattati

	Quantitativo (t)			
Linea	**Aprile**	**Maggio**	**Giugno**	**II Trimestre**
Linea 1	15.788	18.724	17.692	52.204
Linea 2	16.619	12.905	8.637	38.161
Linea 3	16.827	18.464	17.799	53.090
Totale	**49.234**	**50.093**	**44.128**	**143.454**




1.1.4. Rifiuti allontanati

Rifiuto	**CER**	**Quantitativo (t)**			
		Aprile	**Maggio**	**Giugno**	**II Trimestre**
Scorie	19 01 12	10.152	9.699	8.896	28.748
Ceneri	19 01 13*	822	775	737	2.334
PSR	19 01 07*	740	613	606	1.959
Rottame ferroso	19 01 02	353	312	238	903
	Totale	**12.066**	**11.400**	**10.478**	**33.944**




1.1.5. Energia

	Quantitativo (MWh)			
Energia	**Aprile**	**Maggio**	**Giugno**	**II Trimestre**
Elettrica Prodotta	37.330	37.239	32.433	107.002
Elettrica Immessa in rete	31.585	31.224	26.653	89.463
Termica per il TLR	6.649	5.926	4.440	17.014



1.1.6. Performance ambientali

Non si sono registrati superamenti emissivi dei limiti giornalieri nel periodo.
Di seguito il grafico che riporta la sommatoria, per ciascuna linea, del numero di ore di superamento dei limiti semiorari relativi ai parametri misurati in continuo da inizio anno (confrontato con il limite annuo imposto dalla normativa, pari a 60 ore per ciascuna linea).



1.1.7. Monitoraggi e controlli nel periodo

Si segnala nel periodo l'effettuazione degli autocontrolli ai sensi del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA, ed in particolare:

- degli autocontrolli sui rifiuti in ingresso e uscita
- degli autocontrolli trimestrali su acque di falda e scarichi in fognatura
- degli autocontrolli quadrimestrali per le linee di incenerimento sui metalli, diossine e IPA e PCB (sulle tre linee)

1.2. Aspetti di carattere economico

Gli elementi di carattere economico e finanziario, in termini aggregati, vengono riflessi negli aggiornamenti previsti dal Contratto di Servizio.

1.2.1. Prezzi di cessione energia elettrica e termica

I prezzi medi[1] di cessione dell'energia elettrica sono stati i seguenti:

Mese di aprile: 120,19 €/MWh

Mese di maggio: 122,41 €/MWh

Mese di giugno: 134,51 €/MWh

I prezzi medi[2] di cessione dell'energia termica sono stati i seguenti:

Mese di aprile: 33,79 €/MWh

Mese di maggio: 30,32 €/MWh

Mese di giugno: 33,09 €/MWh

1.2.2. Compensazioni ambientali e contributi sui conferimenti

Nel corso del trimestre sono stati erogati 109.525,39 euro ai seguenti beneficiari:

- Comune di Torino € 109.525,39– liquidazione S.A.L. n. 1 opera Parco Sangone Lotto A Sub Ambito 1.

Contributi sui conferimenti ed altre tipologie di contributi:

- vengono fornite puntualmente e direttamente all'Autorità Rifiuti Piemonte informative specifiche e concordate con l'Associazione d'Ambito.

1.2.3. Tariffe di smaltimento ceneri, PSR e scorie

Le tariffe di smaltimento contrattuali, ed i relativi quantitativi smaltiti nel trimestre sono oggetto di invio dedicato all'Autorità Rifiuti Piemonte.

---

[1] La media è stata calcolata su base mensile e tiene conto anche degli oneri di sbilanciamento e può basarsi su dati non definitivi ed oggetto di successive rideterminazioni.

[2] La media è stata calcolata su base mensile, esclude la quota fissa e può basarsi su dati non definitivi ed oggetto di successive rideterminazioni.

1.2.4. Personale in servizio al 30/06/2026 (alle dipendenze di TRM S.p.A.)

Quadri n. 2 in distacco parziale in Iren Ambiente S.p.A.

Impiegati n. 28 – di cui 8 in distacco, 2 in Iren S.p.A. e 6 in Iren Ambiente; alcuni distacchi sono però parziali.

Operai n. 20

TOTALE n. 50

2. ALTRI ASPETTI GESTIONALI DI RILIEVO

Per il secondo trimestre 2026, in coerenza con la Programmazione Flussi Rifiuti dell'Autorità Rifiuti Piemonte, proseguono i conferimenti dell'urbano indifferenziato dall'area torinese e dalle province di Biella, Verbania, Vercelli, Alessandria. Proseguono, altresì, secondo la programmazione citata, anche i conferimenti degli scarti delle raccolte differenziate.

Nel mese di aprile l'Ente di Certificazione Certiquality ha condotto con esito positivo le attività di audit volte al rinnovo delle Certificazioni ai sensi delle norme ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente) e ISO 45001 (Sicurezza) e della Registrazione EMAS e le attività di convalida della Dichiarazione Ambientale aggiornata del Termovalorizzatore di Gerbido. I certificati sono scaricabili dal sito TRM al link Sistema di gestione.

Nei mesi di maggio e giugno si segnala il fermo manutentivo programmato della Linea 2.

Nel secondo trimestre dell'anno è proseguito l'andamento positivo già registrato nei primi mesi del 2026 in termini di apertura dell'impianto ai visitatori. Nel periodo, l'impianto ha accolto complessivamente oltre 1.500 visitatori, tra scuole, organizzazioni e cittadini.

Le visite dedicate alle scuole nel secondo trimestre sono state contraddistinte dalla presenza dei Consorzi Conferitori, nello specifico di Acsel, CIDIU e Covevar, per un totale di 493 visitatori su 793 registrati dal pubblico scolastico nel periodo indicato.

Particolarmente significativo è stato il successo di pubblico dell'open day, che ha accolto 500 persone in una sola giornata, registrando ancora una volta il tutto esaurito nelle prenotazioni. Il risultato è ancora più rilevante se si considera che, meno di un mese prima, lo stesso impianto era stato visitato da 1.100 persone in occasione delle Giornate FAI di Primavera.

Da segnalare, inoltre, la visita di una Delegazione istituzionale proveniente dal Senegal e dei volontari di Legambiente Moncalieri, a dimostrazione di fatto che questo impianto suscita l'interesse di gruppi estremamente eterogenei.